

芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司

检测 报 告

项目名称: 芜湖新兴冶金资源综合利用技术
有限公司自行监测

检测单位: 芜湖新兴铸管有限责任公司环境监测站

报告日期: 2021年4月3日



报 告 说 明

1. 报告无本单位检测报告专用章、骑缝章无效。
2. 报告内容无审批签发者签章无效。
3. 对本报告的内容进行涂改、增删均为无效。
4. 复制本报告中的部分内容无效。
5. 样品的测试按规定采取了质控措施, 本报告对测试结果负责。



一、检测内容和方法

项目地点		芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司		
联系人		/	电 话	/
检测内容	林格曼黑度	检测点位: 65MW 发电机组烟囱 (DA001) 检测频次: DA001 一次/季度		
	噪声	检测点位: 厂界噪声 1、厂界噪声 2、厂界噪声 3、厂界噪声 4 检测频次: 一次/季度		
检测单位		芜湖新兴铸管有限责任公司环境监测站		
采样日期		2021 年 4 月 2 日-4 月 2 日	检测日期	2021 年 4 月 2 日-4 月 3 日
检测方法	林格曼黑度	《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局 (2003 年)		
	噪声	《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》HJ 706-2014		



二、检测结果

1、林格曼黑度

林格曼黑度检测结果

检测类型	季度检测	采样地点	65MW 发电机组烟囱
检测时间	2021.4.2	采样口编号	DA001
样品类型	有组织废气	样品描述	—
采样人员	任冠仲	监测项目	林格曼黑度

检测 点位	排放口 编号	检测 频次	烟囱 高度 (m)	烟囱 直径 (m)	废气温 度(℃)	废气流 速 (m/s)	标干 流量 (Nm ³ /h)	林格曼黑度 (级)
65MW 煤气 发电烟囱排口	DA001	—	68	3.8	—	—	—	<1

执行标准	《火电大气污染物排放标准》GB 13223-2011 中的表 2 林格曼黑度 (级) 限值: 1
------	--



2、噪声排放


噪声排放检测结果

检测类型	季度检测	采样地点	厂界
检测时间	2021.4.2	采样口编号	-
样品类型	-	样品描述	-
采样人员	江敏	监测项目	厂界噪声

检测点位	检测结果 dB (A)		执行标准
	昼间	夜间	
厂界噪声 1	58.7	52.5	《工业企业厂界环境噪声排放三级标准》 GB12348-2008
厂界噪声 2	63.9	53.8	
厂界噪声 3	64.1	54.2	
厂界噪声 4	63.6	52.9	



三、项目平面布置及噪声点位示意



注: ▲厂界噪声监测点
◎有组织废气监测点

****报告结束****

