

芜湖新兴铸管有限责任公司初期雨水池技术改造项目

竣工环境保护验收意见

2020年9月20日，芜湖新兴铸管有限责任公司根据《芜湖新兴铸管有限责任公司初期雨水池技术改造项目竣工环境保护验收监测报告表》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和芜湖市生态环境局审批意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

芜湖新兴铸管有限责任公司初期雨水池技术改造项目位于芜湖市三山区春洲路2号芜湖新兴铸管有限责任公司现有厂区内。项目设计建设8000m³初期雨水收集池，现实际建成8000m³初期雨水收集池。项目主要建设内容主要包括：主体工程（初期雨水收集池）、排水工程、环保工程（噪声控制、固废暂存）等。

（二）建设过程及环保审批情况

2019年12月，安徽禹水华阳环境工程技术有限公司编制完成《芜湖新兴铸管有限责任公司初期雨水池技术改造项目环境影响报告表》；2020年1月20日，芜湖市生态环境局以（芜环评审[2020]24号）文批复了该项目环境影响报告表。2020年5月主体工程建成，2020年6月投入调试。

（三）投资情况

项目概算投资1047万元，其中环保投资1047万元，占投资的100%，实际投资900万元，环保投资900万元，占总投资的100%。

（四）验收范围

本次验收为整体验收，验收范围为芜湖新兴铸管有限责任公司初期雨水池技术改造项目。

二、工程变动情况

对照项目环境影响报告表及其批复要求，项目实际建设内容基本无变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

初期雨水收集后排入厂内现有综合污水处理站处理后回用。

（二）废气

本项目无有组织废气产生。无组织废气主要为雨水池产生的少量臭气，主要污染物为臭气浓度，采取雨水池加盖密闭、顶盖覆土后种植绿化等措施。

（三）噪声

本项目产生的噪声主要来自于输水泵、压滤机等设备，最大声级值为 80dB(A)。控制措施：采取合理布局、基础固定、减震、隔声等措施。

（四）固体废物

本项目固废为污泥以及杂物，污泥属于一般固废，送至厂区烧结配料，杂物属于一般固废，由环卫部门统一清运。

四、环境保护设施调试效果

污染物排放情况

验收监测期间，厂界无组织废气排放监控点臭气浓度的最大监控浓度为 12，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 1 中二级标准限值要求。

2、厂界噪声

验收监测期间，芜湖新兴铸管有限责任公司厂界昼、夜噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

五、验收结论

验收组根据现场核查情况，结合环境监测及相关资料等分析，认为本项目落实了环评及批复要求，各项污染防治措施落实到位，污染物排放达到国家相关排放标准。验收工作组认为该项目满足竣工环境保护验收的要求，项目竣工环境保护验收合格。

六、后续要求

进一步加强环境保护设施的管理和维护，确保外排污染物稳定达标。

芜湖新兴铸管有限责任公司

2020年9月20日

周树松 许俊 傅振鸣

芜湖新兴铸管有限责任公司

初期雨水池技术改造项目竣工环境保护验收组

序号	验收组成员	姓名	单位	联系电话	职务
1	组长	王	芜湖新兴铸管有限公司	18605533009	部长
2	专家组	周	安徽中晟环保/公司	13308606861	工
3		傅	安徽中晟环保/公司	13856040367	工
4		王	安徽中晟环保/公司	13956998481	工
5	参加人员	王	芜湖新兴铸管	17855332678	环保工程师
6		王	安徽中晟环保/公司	13855000958	工
7		王	安徽中晟环保/公司	13283503888	工
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

2020 年 9 月 20 日