

芜湖新兴新材料产业园有限公司

检测 报 告

项目名称: 芜湖新兴新材料产业园有限公司自行监测

检测单位: 芜湖新兴铸管有限责任公司环境监测站

报告日期: 2021年5月2日



报 告 说 明

1. 报告无本单位检测报告专用章、骑缝章无效。
2. 报告内容无审批签发者签章无效。
3. 对本报告的内容进行涂改、增删均为无效。
4. 复制本报告中的部分内容无效。
5. 样品的测试按规定采取了质控措施, 本报告对测试结果负责。



一、检测内容、依据和方法

项目地点		芜湖新兴新材料产业园有限公司		
联系人		/	电 话	/
检 测 内 容	废 水	检测点位: 雨水总排口 1 (YS001); 雨水总排口 2 (YS002) 分析项目: 化学需氧量、悬浮物、氨氮、石油类 检测频次: YS001、YS002 雨水排放期间每日监测一次		
检测单位		芜湖新兴铸管有限责任公司		
采样日期		2021 年 04 月 01 日-30 日	检测日期	2021 年 04 月 01 日-5 月 1 日
检 测 依 据	废 水	氨氮:《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 化学需氧量:《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》 HJ/T399-2007 悬浮物:《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989 石油类:《水质石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》HJ637-2012		



二、检测结果

1、废水

表 1-1 废水检测结果

检测点位	检测时间	检测结果 (mg/L)			
		悬浮物	化学需氧量	氨氮	石油类
雨水总排口 1 (YS001)	2021.4.1	19	27.68	1.44	1.38

注: ND 为未检出。

****报告结束****

