

芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司

检测报告

项目名称: 芜湖新兴冶金资源综合利用技术
有限公司自行监测

检测单位: 芜湖新兴铸管有限责任公司环境监测站

报告日期: 2021年8月2日



报 告 说 明

1. 报告无本单位检测报告专用章、骑缝章无效。
2. 报告内容无审批签发者签章无效。
3. 对本报告的内容进行涂改、增删均为无效。
4. 复制本报告中的部分内容无效。
5. 样品的测试按规定采取了质控措施, 本报告对测试结果负责。



一、检测内容和方法

项目地点		芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司		
联系人		/	电 话	/
检测内容	废 水	检测点位: 雨水排口 1 (YS001) 分析项目: 悬浮物、石油类、化学需氧量、氨氮 检测频次: 雨水排放期间每日监测一次		
	林格曼黑度	检测点位: 65MW 发电机组烟囱 (DA001) 检测频次: DA001 一次/季度		
检测单位		芜湖新兴铸管有限责任公司		
采样日期		2021 年 07 月 01 日-31 日	检测日期	2021 年 07 月 01 日-8 月 1 日
检测方法	废 水	悬浮物: 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989 化学需氧量: 《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》 HJ/T399-2007 氨氮: 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 石油类: 《水质石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ637-2012		
	林格曼黑度	《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局 (2003 年)		



二、检测结果

1、废水

废水检测结果

检测点位	检测时间	检测结果				执行标准
		悬浮物 (mg/L)	化学需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	石油类 (mg/L)	
雨水排口 1 (YS001)	2021. 7. 17	19	27. 68	1. 44	1. 38	-
	2021. 7. 26	14	35. 44	1. 70	0. 45	-

注: pH 无量纲。



2、林格曼黑度

林格曼黑度检测结果

检测类型	季度检测	采样地点	65MW 发电机组烟囱
检测时间	2021.7.9	采样口编号	DA001
样品类型	有组织废气	样品描述	—
采样人员	任冠仲	监测项目	林格曼黑度

检测 点位	排放口 编号	检测 频次	烟囱 高度 (m)	烟囱 直径 (m)	废气温 度(℃)	废气流 速 (m/s)	标干 流量 (Nm ³ /h)	林格曼黑度 (级)
65MW 煤气 发电烟囱排口	DA001	—	68	3.8	—	—	—	<1

执行标准	《火电大气污染物排放标准》GB 13223-2011 中的表 2 林格曼黑度 (级) 限值: 1
------	--

****报告结束****

